

## Recomendaciones

**CERTIFICACION DE EQUIPO****Datos de localización**

De acuerdo a la información suministrada se solicita la certificación para módulo fotovoltaicos Comercial-Privado, en territorio del Gobierno de Puerto Rico, según identificado(s) a continuación:

**Correo Electrónico:**  
krisk@warrendelcaribe.com

**Organización:**  
Warren Del Caribe

**DATOS DE EQUIPO CERTIFICADO**

Tipo de Equipo: Inversores  
Tipo de Gabinete (NEMA): 3R

Potencia Máxima Continua: (50 / 75 / 85 / 100)KW  
Eficiencia Máxima: (50) 97% & (75 / 85 / 100) 97.5%

Marca: SOLECTRIA RENEWABLES

Voltaje Salida: (208 / 240 / 480 / 600) VAC  
Voltaje Máximo Entrada: 600 VDC

Modelo: PVI(50 / 75 / 85 / 100)KW

Seguridad: UL1741  
Cert. Núm.: 3058249

Garantía: Manufactura = 5 años

**EDIFICABILIDAD**

Los siguientes requerimientos y recomendaciones corresponden a la División de Edificabilidad:

Se recomienda la instalación del equipo de fuente de energía renovable "inversores" sometido ante la OGPe, a tenor con el Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos y Reglamento para la Certificación de Sistemas Fotovoltaicos e Instaladores (Reglamento 7796), vigentes.

**Condiciones especiales**

Bajo ninguna circunstancia, deberá interpretar que esta recomendación favorable implique la aprobación de instalación de equipos en un proyecto de construcción, ni que se autorice iniciar obras de construcción de clase alguna, sin el trámite del correspondiente permiso de construcción.

**Firmas / Sellos**

Arq. Alberto Lastra Power  
Director Ejecutivo

**Fecha de expedición**  
25 de abril de 2013