

Recomendaciones

CERTIFICACION DE EQUIPO**Datos de localización**

De acuerdo a la información suministrada se solicita la certificación para módulo fotovoltaicos Comercial-Privado, en territorio del Gobierno de Puerto Rico, según identificado(s) a continuación:

Correo Electrónico:
krisk@warrendelcaribe.com

Organización:
Warren Del Caribe.

DATOS DE EQUIPO CERTIFICADO

Tipo de Equipo: Inversores
Tipo de Gabinete (NEMA): 4X

Potencia Máxima Continua: (250 / 300)W
Eficiencia Máxima: 96.5%

Marca: POWERONE (OUTDOORS MODELS)

Voltaje Salida: (208 / 240) VAC (Ambos modelos)
Voltaje Máximo Entrada: (265 / 320) VDC

Modelos: MICRO-0.25-I-OUTDS-US-208/240
MICRO-0.3-I-OUTDS-US-208/240

Seguridad: UL1741
Cert. Núm.: 2478710

Garantía: Manufactura = 10 años

EDIFICABILIDAD

Los siguientes requerimientos y recomendaciones corresponden a la División de Edificabilidad:

Se recomienda la instalación del equipo de fuente de energía renovable "inversores" sometido ante la OGPe, a tenor con el Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos y Reglamento para la Certificación de Sistemas Fotovoltaicos e Instaladores (Reglamento 7796), vigentes.

Condiciones especiales

Bajo ninguna circunstancia, deberá interpretar que esta recomendación favorable implique la aprobación de instalación de equipos en un proyecto de construcción, ni que se autorice iniciar obras de construcción de clase alguna, sin el trámite del correspondiente permiso de construcción.

Firmas / Sellos

Arq. Alberto Lastra Power
Director Ejecutivo

Fecha de expedición
26 de abril de 2013