

Recomendaciones

CERTIFICACION DE EQUIPO "INVERSOR"

Datos de localización

De acuerdo a la información suministrada se solicita la certificación para inversor Comercial-Privado, en territorio del Gobierno de Puerto Rico, según identificado(s) a continuación:

Correo Electrónico:
krisk@warrendelcaribe.com

Organización:
Warren Del Caribe

DATOS DE EQUIPO CERTIFICADO

Tipo de Equipo: Inversor
Tipo de Gabinete (NEMA): 6

Potencia Máxima Continua: 215 W
Eficiencia Máxima: 96.3%

Marca: Siemens
Modelo: SMIINV215R60MC

Voltaje Salida: 240 VAC
Voltaje Máximo Entrada: 45 VDC

Peso: 3.5 lbs

Seguridad: UL 1741
Núm. Cert. 240080

Garantía: Manufactura = 25 años

Interconectable: Sí

EDIFICABILIDAD

Los siguientes requerimientos y recomendaciones corresponden a la División de Edificabilidad:

Se recomienda la instalación del equipo de fuente de energía renovable "inversor" sometido ante la OGPe, a tenor con el Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos y el Reglamento para la Certificación de Sistemas Fotovoltaicos e Instaladores (Reglamento 7796), vigentes.

Condiciones especiales

Bajo ninguna circunstancia, deberá interpretar que esta recomendación favorable implique la aprobación de instalación de equipos en un proyecto de construcción, ni que se autorice iniciar obras de construcción de clase alguna, sin el trámite del correspondiente permiso de construcción.

Firmas / Sellos



Ing. Edwin Irizarry Lugo
DIRECTOR EJECUTIVO

Fecha de expedición
12 de marzo de 2012